ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Татарская межрайонная прокуратура

ул. Урицкого, д. 65а, г. Татарск,
Новосибирская область, 632125

543880 823318

И.о. директора МБОУ Казаткульская СОШ

Забецкой А.С.

ул. Ленина, 3, с. Казаткуль Татарский муниципальный округ, Новосибирская область, 632141

25.03.2026 № 2-26-2026/Прдп 91-26

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Татарской межрайонной прокуратурой проверено исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 416-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны на постоянной основе обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения.

В силу пп. 11 п. 6, п. 7 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) должен обеспечить готовность персонала эксплуатирующей организации к выполнению функциональных обязанностей в соответствии с требованиями настоящих Правил, профессиональных стандартов и путем определения в положениях о подразделениях, должностных инструкциях руководителей организации и подразделений их обязанностей и полномочий по проведению работы с персоналом, осуществления личного контроля за полнотой и эффективностью работы с персоналом.

Организационно-распорядительным документом эксплуатирующей организации должны быть назначены ответственный или ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок (далее - ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию), определены закрепленные за ними объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок и границы

Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области
№ 2-26-2026/Прдп91-26-20500044

АВ № 012755

эксплуатационной ответственности этих лиц, порядок их взаимодействия и лица, их замещающие.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в пределах своих полномочий должен обеспечить, в том числе, контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включая их осмотр с периодичностью, установленной в эксплуатационных инструкциях, и фиксацию результатов осмотра в оперативном журнале; внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб; внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением.

Проверкой установлено, что должностной инструкцией ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, утвержденной приказом от 15.02.2021 № 38, на ответственного не возложена обязанность по обеспечению проведения технического освидетельствования, технического диагностирования, технического обслуживания, ремонта, наладки и испытаний закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

Причинами выявленных межрайонной прокуратурой нарушений является недобросовестное отношение должностных лиц к исполнению служебных обязанностей, игнорирование ими законодательства в сфере ЖКХ.

Представление прокурора может являться основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона, в установленном законом порядке.

С учетом характера допущенных нарушений, полагаю целесообразным провести служебную проверку в отношении лиц, нарушивших закон, и принять по ее результатам законное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной форме.

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст. 6 ФЗ «О прокуратуре РФ» неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную законом административную ответственность

по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Прошу уведомить межрайонную прокуратуру о дате, времени и месте рассмотрения представления для участие в нем представителя прокуратуры.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции Д.Г. Сапочев

М.А. Горин, тел. 8-383-64-22-007 (доб. 0011)